+55 65 3613.7200 / 3613.7399
RUA C - ESQUINA COM RUA F - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

2º RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, , neste ato representado por sua PREGOEIRA, nomeada pelo Ato nº. 18.870/2014, de 26/02/2014, publicada no D.O.E. em 26/02/2014, bem como designada pela Portaria nº 332/2015/SEMA, publicada no D.O.E. do dia 16 de julho de 2015, vem dentro do prazo legal, e com fulcro na legislação vigente, especialmente Decreto Estadual 7.217, de 14 de março de 2006, prestar esclarecimento aos questionamentos formulado pela empresa, ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA, relativo ao edital de Pregão presencial nº 015/2015/SEMA, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS SILVESTRES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMA, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme segue:

A empresa ENGEPOM, encaminhou o seguinte questionamento via email licitacao1@sema.mt.gov.br, a Comissão de licitação modalidade pregão:

> *"Vimos por meio deste solicitar alguns esclarecimentos:*
>
> *- Quais as dimensões da câmaras (comprimento x largura x altura).*
> *- Qual a temperatura de entrada do produto?*
> *- Qual a rotatividade diária em KG de produto na câmara?*
> *- Quem será responsável pela aplicação de concreto no piso da câmara, a contratante ou a contratada?*
>
> *Aproveitamos a oportunidade para solicitar a estimativa do item, já que nossa empresa está localizada no Rio de Janeiro e precisamos levar em consideração os valores de despesa com viagem, hospedagem, etc...*
>
> *Lembramos que os esclarecimentos solicitados acima, são para podermos elaborar e atender de forma correta no objeto deste Edital."*
>
> Em resposta ao questinamento, a equipe técnica assim se manifestou;
> *"- Câmara Fria: dimensões mínimas de 3,0m de largura x 3,0m de comprimento x 2,5m de altura.*
> *- Porta: dimensões mínimas de 0,85m de largura x 1,90m de altura x 100mm de espessura.*
> *- Os produtos entrarão na câmara à temperatura ambiente ou conforme temperatura no local de aquisição (frutas, verduras, legumes, carnes, etc.). Lembrando que em Cuiabá/Várzea Grande a temperatura média é 25-30º.*
> *- A rotatividade é baixa, sendo até 500 kg por dia. Atualmente a movimentação de produtos está em torno de 100-200 kg, com previsão de aumento.*
> *- O edital NÃO prevê a inclusão do material de alvenaria. Observar no final da especificação do item: "..., não estão inclusos os materiais e serviços de alvenaria."*

+55 65 3613.7200 / 3613.7399
RUA C - ESQUINA COM RUA F - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Quanto ao valor estimado, considerando que tratasse de obra de engenharia, informamos que o estimativo para a aquisição da câmaria fria em questão é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil).

Pelo exposto, considerando o que determina o § 4º, do artigo 21, da Lei 8666/93, a sessão do presente pregão será devidamente suspensa e remarcada, de acordo com aviso que será publicado no Diário Oficial do Estado, site www.sad.mt.gov.br e www.sema.mt.gov.br.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

Emmanuelle Silva Santos
Pregoeira Oficial
SEMA